

ANNEX III : RELACIÓ DE NORMES

- 001 - Anotar temp aigua entrada evaporador °C
- 002 - Anotar temp aigua sortida evaporador °C
- 003 - Prova graonada dels condensadors
- 004 - Canviar filtre de carbó actiu
- 005 - Anotar pèrdua de càrrega evaporador kgr
- 006 - Mesura duresa del aigua de sortida
- 007 - Anotar temperatura d'evaporació (°C).
- 008 - Anotar pressió d'evaporació (BAR....)
- 009 - Anotar temperatura de condensació (°C).
- 010 - Anotar pressió de condensació (BAR,....)
- 011 - Recarregar sal si cal
- 012 - Anotar hores de funcionament.
- 013 - Anotar consum elèctric al 25% ó 33% (A).
- 014 - Anotar consum elèctric al 50% ó 66% (A).
- 015 - Anotar consum elèctric al 75% (A).
- 016 - Anotar consum elèctric al 100% (A).
- 017 - Comprovar correcte nivell de l'oli.
- 018 - Estat càrrega refrigerant.
- 019 - Contrastar /ajustar interruptor de flux
- 020 - Contrastar/ajustar presostat comandament
- 021 - Contrastar/ajustar presostat seguretat
- 022 - Contrastar/ajustar capacitat compresors
- 023 - Control del bucle de regeneració
- 024 - Control filtre aigua neteja automàtica
- 025 - Comprovar estanqüeit circuit frigorífic
- 026 - Comprovar estanqüeit circuit hidràulic
- 027 - Comprovar claus de pas.
- 028 - Comprovar purgadors i purgar si cal.
- 029 - Anotar temperatura interior (°C).
- 030 - Comprovar estanqüeit circuit de gas
- 031 - Control retorn condensats
- 032 - Comprovar circuit evacuació de gasos
- 033 - Anotar temperatura dels fums (°C).
- 034 - Anotar contingut de CO2 gasos %
- 035 - Anotar nivell sonor (dB)
- 036 - Neteja bateries amb aigua
- 037 - Contrastar/ajustar termostat de segureta
- 038 - Control rampa d'injecció
- 039 - Anotar temperatura a la sala (°C).
- 040 - Control cicle automàtic desincrustació
- 041 - Anotar rendiment (%).
- 042 - Neteja dels cremadors.
- 043 - Contrastar/ajustar electrovàlvula de gas
- 044 - Verificar vibracions i sorolls.
- 045 - Neteja o substitucio de filtres si cal
- 046 - Neteja i Desinfecció bateries

- 047 - Contrastar i ajustar vàlvula de 3 vies.
- 048 - Neteja de safata.
- 049 - Netejar circuit desguàs i omplir d'aigua
- 050 - Verificar estat corretges/politges/eixos
- 051 - Comprovar estanqueïtat del circuit aire
- 052 - Neteja de l'equip.
- 053 - Substitució anode de magnesi
- 054 - Comprovació/neteja feixos tubulars
- 055 - Anotar regulació de relés tèrmics (A).
- 056 - Anotar consum grup de resistències (A)
- 057 - Greixatge de rodaments / engranatges.
- 058 - Anotar revolucions per minut (rpm).
- 059 - Anotar pressió d'impulsió (kgr.).
- 060 - Anotar pressió de retorn (kgr.).
- 061 - Anotar temperatura d'impulsió (°C).
- 062 - Anotar temperatura de retorn (°C).
- 063 - Neteja equip a fons i repas de pintura
- 064 - Anotar temp aigua entrada recuperador °C
- 065 - Anotar temp aigua sortida recuperador °C
- 066 - Comprovar que hi ha pressió la cambra
- 067 - Anotar lectura del comptador.
- 068 - Reapretat de contactes.
- 069 - Verificar estat subjecció.
- 070 - Comprovar descàrregues.
- 071 - Comprovar tancaments hidràulics.
- 072 - Anotar pressió de fluid (kgr.).
- 073 - Practicar la mànega i verificar el estat
- 074 - Greixatge de tancaments i frontises.
- 075 - Contrastar i ajustar vàlvula motoritzada
- 076 - Contrastar/ajustar free-cooling/comportes
- 077 - Control sistema d'escalfament
- 078 - Analitzar aigua primari/secundari
- 079 - Contrastar i ajustar oïdes.
- 080 - Verificar aliniació motor-bomba
- 081 - Comprovar vàlvula antiretorn.
- 082 - Contrastar i ajustar programació.
- 083 - Verificar interruptor magnetotèrmic
- 084 - Verificar interruptor diferencial
- 085 - Comprovar resistència carter
- 086 - Verificar control de condensació
- 087 - Comprovar fusibles.
- 088 - Comprovar llums pilots.
- 089 - Comprovar relés i comandaments.
- 090 - Contrastar i ajustar relés temporitzats.
- 091 - Verificar posta a terra (ohms)
- 092 - Comprovar cort-circuits/fuïtes de terra
- 093 - Recollir dades salt tèrmic
- 094 - Verificar estat precintes.
- 095 - Comprovar func. equips llum d'emergència

- 096 - Comprovació desescarche
- 097 - Comprovar ruixadors o sprinklers.
- 098 - Revisar el capçal de l'ampolla.
- 099 - Comprovar estat de la càrrega.
- 100 - Anotar el pes / tara (kgr.).
- 101 - Comprovar senyalització dispar extinció
- 102 - Revisar els polsadors.
- 103 - Revisar alarmes acústiques.
- 104 - Revisar detectors de fum.
- 105 - Revisar detectors de presència.
- 106 - Revisar detectors magnètics i bombins
- 107 - Comprovar marcadors telefònics
- 108 - Desatapeïr tot girant l'ampolla.
- 109 - Comprovar funcionament monitors CCTV
- 110 - Comprovar càmeres del CCTV.
- 111 - Comprovar video-sensors del CCTV.
- 112 - Comprovar funcionament multiplexor CCTV
- 113 - Comprovar funcionament seqüenciador CCTV
- 114 - Comprovar funcionament magnetoscopi
- 115 - Comprovar correcte estat / funcionament
- 116 - Analitzar armònics i paràsits.
- 117 - Revisar estat de les lluminaries.
- 118 - Rendiment de lluminaries per zones (lux)
- 119 - Anotar estat de les bateries (V/A).
- 120 - Comprovar vàlvules seguretat.
- 121 - Verif/ajust tempe oli entrada coixinets
- 122 - Comprovar absència de vibracions
- 123 - Comprovar repetidors detecció de fums
- 124 - Neteja i reglatge de relés.
- 125 - Regulació de tensions.
- 126 - Comprovar mat. refractari/aïllant tèrmic
- 127 - El.laboració informe certificat revisió
- 128 - Anotar cabdal d'aire (m³/h) impul/retorn
- 129 - Verificar actuació vàlvules selenoides
- 130 - Verificar temperatura oli al separador
- 131 - Sometre la manega a una presio de 15 Kg/
- 132 - Anotar contingut de CO en els fums (%).
- 133 - Neteja per ultrasons de detectors iònics
- 134 - Anotar index opacimètric.
- 135 - Anotar aïllament motor bomba oli
- 136 - Indicador de brutícia del filtre d'oli
- 137 - Anotar nivell de O₂.
- 138 - Verificar el funcionament del comptador.
- 139 - Anotar aïllament resistència del càrter
- 140 - Analitzar l'oli.
- 141 - Substitució de l'oli.
- 142 - Anotar aïllament del compresor (ohms).
- 143 - Verificar no-humitat circuit frigorífic
- 144 - Substitució del deshidratador.

- 145 - Anotar càrrega tèrmica moment lectura %
- 146 - Anotar aïllament del ventilador (ohms).
- 147 - Contrastar i ajustar termòmetres.
- 148 - Contrastar i ajustar manòmetres.
- 149 - Contrastar/ajustar vàlvules automàtiques
- 150 - Comprovar funcionament automàtic.
- 151 - Aïllament elèctric / recollir cargols
- 152 - Neteja de evaporadors
- 153 - Verificar aigua, oli, gasoil, bateria.
- 154 - Revisar / endreçar cablatge.
- 155 - Anotar aïllament grup de resistències
- 156 - Posar vaselina als borns bateria.
- 157 - Arrencar el grup.
- 158 - Comprovar carrega bateria.
- 159 - Comprovar aturada per alarmes.
- 160 - Arrancar amb carrega.
- 161 - Anotar temperatura gasos de combustió °C
- 162 - Netejar,repintar,substituir calorifugat
- 163 - Verificació termostat / vàlvula
- 164 - Verificar actuació clixón.
- 165 - Comprovar polsador de paro d'emergència
- 166 - Comprovar Hz, V, equilibrat fases
- 167 - Comprovar claus de buïdatge.
- 168 - Verificar escalfament rodaments/engranat
- 169 - Anotar regulació dels relés temporitzats
- 170 - Comprovar funcionament interruptor boya
- 171 - Comprovar funcionament boya de seguretat
- 172 - Anotar pressió del circuit (kgr.).
- 173 - Verificar manguitos i corretges.
- 174 - Anotar programació horaria.
- 175 - Reapretat de cargols i parts mecàniques.
- 176 - Contrastar/ajustar humidostat comandamen
- 177 - Comprovar accessibilitat i senyalitzacio
- 178 - Contrastar i ajustar higròmetre.
- 179 - Comprovar retolació (renovació si cal).
- 180 - Revisió split
- 181 - Análisi de l'aigua.
- 182 - Comprovar diferents fonts de subministre
- 183 - Verificar broquet , llança i mànega
- 184 - Verificar vàlvula.
- 185 - Comprovar la senyalització d'emergència.
- 186 - Verificar solenoide.
- 187 - Assaig hidràulic de la mànega.
- 188 - Comprovar electroimans portes tallafocs.
- 189 - Comprovar bobina interrup. climatització
- 190 - Comprovar maniobra de bombers
- 191 - Comprovar transmissió sistema de busques.
- 192 - Control del funcionament bucle regulació
- 193 - Anotar nivell de l'aigua.

- 194 - Verificar aparells de mesura.
- 195 - Comprovar interruptors generals.
- 196 - Verificar estat picas/malla de terra.
- 197 - Comprovar/renovar aigua/producte terres
- 198 - Accionament manual dels detectors
- 199 - Pentinat Bateria
- 200 - Comprovar inexistència de re-escalfament
- 201 - Comprovar vibracions d'elements.
- 202 - Comprovar que caixes empalm tingui tapa
- 203 - Verificar connexió terra masses en general
- 204 - Purgat Bateria
- 205 - Accionament vàlvules tancament
- 206 - Anotar pics de consum (A).
- 207 - Verificar rellotge de canvi de tarifa.
- 208 - Anotar posta a terra independent (ohms).
- 209 - Verificar àrea protegida.
- 210 - Netejar / ajustar tancaments hidràulics.
- 211 - Netejar vàlvules sifòniques.
- 212 - Rejuntar arquetes.
- 213 - Retimbrar l'extintor si cal
- 214 - Neteja de la cistella del pou
- 215 - Netejar " alarmes de Notifier"
- 216 - Verificar ausència fuites (Aigua i sabó)
- 219 - Seguiment de manteniment per tercers
- 220 - Control regulació, ajust termostats
- 221 - Control vàlvula termostat de 3 vies
- 222 - Neteja de les plaques
- CIU - PROBAR GRUP PRIMER DILLUNS (CIUTADELLA)
- NETEJA PLA - NETEJA DELES PLAQUES DEL BESCAMBIADOR
- POZOBIBL - REVISION POZO BIBLIOTECA Q1
- POZOCAF1 - REVISION POZO CAFETERIA E3
- POZOCOMP - REVISION POZO COMPACTOS Q2
- POZOCOMP N - REVISION POZO COMPACTOS NUEVO Q3
- POZOCOP - REVISION POZO REPROGRAFIA
- POZOMILI - REVISION FUNCIONAMIENTO POZO MILITAR
- POZOCAF2 - REVISIO POZO CAFETERIA E4